



T.C.
TARSUS BELEDİYESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TALİMATLAR VE FORMLAR EL KİTABI
TS-EN-ISO 9001:2008



ARTEZYEN POMPASI ÇALIŞTIRMA VE EMNİYET TALİMATI
(PBMD – TL – 01)

1 - MAKSAT ve KAPSAM :

Bu tâlimat ile park içerisindeki bitkilerin sulanması ve temizlik yapılması maksadıyla ihtiyaç duyulan suyun tîmin edildiği artezyen kuyusundan su pompalayan elektrikle çalışan motorun nasıl kullanılacağı ve gerekli bakımının nasıl sağlanacağı düzenlenmiştir.

2. SORUMLULAR : Park Bahçeler ve Mezarlıklar Yöneticiliği personeli

3. UYGULAMA :

- 3.1** Motorun çalıştırılması veyâ durdurulması elektrik panosundaki şartelin açılıp kapatılmasıyla sağlanır. Motor çalıştırılacağı vakit şartel açılır, su ihtiyacı karşılandıktan sonra şartel kapatılır.
- 3.2** Motorun şarteli açılmadan evvel, pompanın su çıkışında bulunan vananın “Yarım Açık” konumunda olması gerektiğinden vananın konumu kontrol edilmelidir.
- 3.3** Vana “yarım açık” konumunda bulunmuyor ise vana yarım açık konumuna getirilir.
- 3.4** Vana “yarım açık” konumunda olmaz ise, şartel açıldığı halde motorun çalışması teknik olarak mümkün değildir. Bu bakımdan vananın sürekli olarak yarım açık konumunda tutulmasına dikkât edilir.
- 3.5** Su alma işlemine her hangi bir sebeple ara verildiği takdirde veyâ bitirildiğinde motorun lüzûmsuz yere çalıştırılması önlenmelidir.

HAZIRLAYAN
Personel Çavuşu
Sabahattin KEPİR

ONAYLAYAN
Park Bahçeler Müdürü
Halit BOZ